

## ОТЧЕТ

об исполнении предписания Управления надзорной деятельности Главного управления  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю

от 16.03.2016 № 59/1/1

№ п/п нарушения	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопаснос ти	Отметка о выполнении
1.	На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны	01.03.2017	15.04.2016г. зам. председателя ВДПО Камчатского края Левковичем А.Н. проведено обследование складских и производственных помещений АУ «ЕДДИ» на предмет определения категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. По результатам обследования на дверях складских помещений размещены информационные таблички.
2.	Не заделаны негорючими материалами, образовавшиеся отверстия в местах пересечения противопожарных преград.	01.03.2017	07.04.2016г. заделаны негорючими материалами отверстия (хоз. способ).
3.	Расстояние от светильников до хранящихся товаров менее 0,5 метра (вещевой склад).	01.03.2017	05.04.2016г. светильники установлены на расстояние более 0,5 м до товаров хранящихся на вещевом склад (хоз. способ).
4.	В помещении вещевого склада установлены штепсельные розетки.	01.03.2017	20.04.2016г. штепсельные розетки демонтированы (хоз. способ).
5.	Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться, аппараты для отключения электропитания склада должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.	01.03.2017	20.04.2016г. автомат для отключения электропитания вещевого склада вынесен за пределы складского помещения (хоз. способ).
6.	Допускается устройство в подвале хозяйственных помещений выход из которого не изолирован преградами от общих лестничных клеток. По помещениям различных классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф5.2 (складские помещения ,прачечная) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормированными пределами огнестойкости или противопожарными преградами.	01.03.2017	Установлены противопожарные двери в подвальном помещении 07.11.2016г. и прачечной 23.12.2016г. Установщик Петропавловск- Камчатское городское отделение Общероссийской организации «ВДПО».
7.	В нарушении требований Свода правил 1.13130.2009	01.03.2017	В декабре 2016г. ИП Стародумов А.В. установлено эвакуационное освещение.

	«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ьп.4.3.1. не предусмотрено эвакуационное освещение.		
--	---	--	--

Директор



А.В. Литвинова