

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организаций, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объём недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ООО "Ленсеть" за III квартал 2017 г.

наименование организации	месяц	итоговый недоотпуск	Количество технологических нарушений (ТН), шт.			Распределение ТН по причинам, шт.					Количество разработанных противоаварийных мероприятий	количество мероприятий выполненных в установленный срок
		Электроэнергии тыс. кВтч	Общее количество технологических нарушений (ТН), шт.	количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования	количество отключений оборудования с успешными АПВ, шт.	неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций	несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания	Воздействие посторонних лиц и организаций	воздействие стихийных явлений	Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ООО "Ленсеть"	июль	12,013	25	10	15	0	0	3	15	7	16	16
	август	3,01	13	4	9	0	0	0	1	12	22	22
	сентябрь	8,771	19	9	10	0	0	2	3	14	19	19