

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организаций, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объём недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ООО "Ленсеть" за IV квартал 2018 г.

наименование организации	наименование подразделения	итоговый недоотпуск	Количество технологических нарушений (ТН), шт.			Распределение ТН по причинам, шт.						Количество разработанных противоаварийных мероприятий	количество мероприятий выполненных в установленный срок
		Электроэнергии тыс. кВтч	Общее количество технологических нарушений (ТН),шт.	количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования	количество отключений оборудования с успешными АПВ,шт.	неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций	несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания	Воздействие посторонних лиц и организаций	воздействие стихийных явлений	отключения в сетях питающих источников	Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ООО "Ленсеть"	Октябрь	11.827	16	11	5	0	0	0	5	6	5	9	9
	Ноябрь	9.655	17	13	4	0	0	0	8	5	4	11	11
	Декабрь	13.133	25	16	9	0	0	0	9	11	5	16	16