

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организаций, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объём недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ООО "Ленсеть" за I квартал 2018 г.

наименование организации	наименование подразделения	итоговый недоотпуск	Количество технологических нарушений (ТН), шт.			Распределение ТН по причинам, шт.						Количество разработанных противоаварийных мероприятий	количество мероприятий выполненных в установленный срок
		Электроэнергии тыс. кВтч	Общее количество технологических нарушений (ТН),шт.	количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования	количество отключений оборудования с успешными АПВ,шт.	неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций	несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания	Воздействие посторонних лиц и организаций	воздействие стихийных явлений	отключения в сетях питающих источников	Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ООО "Ленсеть"	Январь	7.837	15	13	2	0	0	0	5	8	2	16	16
	Февраль	9.322	13	12	1	0	0	0	2	8	3	15	15
	Март	2.255	5	5	0	0	0	0	2	2	1	5	5