

**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организаций, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объём недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ООО "Ленсеть" за II квартал 2018 г.**

наименование организации	наименование подразделения	итоговый недоотпуск	Количество технологических нарушений (ТН), шт.			Распределение ТН по причинам, шт.						Количество разработанных противоаварийных мероприятий	количество мероприятий выполненных в установленный срок
		Электроэнергии тыс. кВтч	Общее количество технологических нарушений (ТН),шт.	количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования	количество отключений оборудования с успешными АПВ,шт.	неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций	несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания	Воздействие посторонних лиц и организаций	воздействие стихийных явлений	отключения в сетях питающих источников	Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ООО "Ленсеть"	Апрель	8.965	18	11	7	0	0	0	11	4	3	5	5
	Май	10.124	17	12	5	0	0	0	9	5	3	6	6
	Июнь	7.017	14	9	5	0	0	0	3	6	5	4	4