

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организаций, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объём недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ООО "Ленсеть" за II квартал 2017 г.

наименование организации	месяц	итоговый недоотпуск	Количество технологических нарушений (ТН), шт.			Распределение ТН по причинам, шт.					Количество разработанных противоаварийных мероприятий	количество мероприятий выполненных в установленный срок
		Электроэнергии тыс. кВтч	Общее количество технологических нарушений (ТН), шт.	количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования	количество отключений оборудования с успешными АПВ, шт.	неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций	несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания	Воздействие посторонних лиц и организаций	воздействие стихийных явлений	Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ООО "Ленсеть"	апрель	6,583	12	5	7	0	0	0	6	6	9	9
	май	8,121	22	9	13	0	0	2	7	15	20	20
	июнь	15,42	24	12	12	0	0	1	9	15	19	19