

Bestimmung der Jahresarbeitszahl entsprechend VDI 4650 Blatt 1 (2019)**Angaben zum Projekt**

Name	
Adresse	
Vorlauftemperatur / Rücklauftemperatur in °C	35 / 28
Kombigerät	ja

Angaben zur Wärmepumpe

Hersteller	
Typenbezeichnung	OVUM NHWP06-S+
Leistungszahl COP (B0/W35)	4,84
Nennleistung in kW	5,28

Warmwasser

Art der Trinkwassererwärmung	Heizungswärmepumpe
Anteil Trinkwassererwärmung am Gesamtwärmebedarf in %	18
Trinkwassererwärmung Korrekturfaktor (Verflüssiger)	1,02
Speichertyp	andere Bauform
Korrekturfaktor Warmwasser (untersch. Betriebsbedingungen)	1 / 0,699
Speichertemperatur in °C	50

Wärmequelle und Betriebsweise

Wärmequelle	Erdwärmesonde
Quellentemperatur in °C	+2
Betriebsweise	monovalent

Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen am Verflüssiger

Temperaturdifferenz am Verflüssiger im Betrieb in K	7
Heizung Korrekturfaktor (Verflüssiger)	1,02

Korrekturfaktor für vorliegende Betriebsbedingungen

max. Vorlauftemperatur in °C	35
Primärtemperatur in °C	0
Korrekturfaktor Heizung (untersch. Betriebsbedingungen)	1,214
Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Quellenpumpe	1,037

Bestimmung der Jahresarbeitszahl entsprechend VDI 4650 Blatt 1 (2019)

Berechnung mit Backup (für die BAFA-Förderung relevant)

Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe im Heizbetrieb:	5,78
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe für Trinkwassererwärmung:	3,46
Gesamtjahresarbeitszahl der Wärmepumpenanlage:	5,16

Stempel und Unterschrift Fachunternehmer/In / Installateur/In