



**ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

Улица Каховка, д. 12Б, Москва, 117461

Телефон: 8 (499) 789-24-66 Факс: 8 (499) 122-40-47 E-mail: info.zuzino@mail.ru http://www.munzuzino.ru

ОКПО 40636854, ОГРН 1027739739598, ИНН/КПП 7727154736/772701001

24.09.2018 № 03/14 - 11/18

на № _____ от _____

Руководителю Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Г.Г. Гасангаджиеву

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!

Согласно письму 1-го зам. директора ГУП «Моссвет» А.В. Чиненкова 1/2018-39604 от 16.07.2018 в АО «ОЭК» было направлено обращение об устранении нарушения уровня освещённости перекрёстка улиц Малая Юшуньская и Одесская, не соответствующего нормам СП 52.13330.2016. Прошу сообщить статус данного обращения, объём запланированных работ и сроки их проведения.

Прилагаю копии протоколов измерения освещённости на 2 листах.

Копию ответа прошу направить на электронную почту
grishin.zuzino@gmail.com

Депутат Совета депутатов муниципального
округа Зюзино в г. Москве

 **А.А. Гришин**



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела

ОЗОСИТН ГУП «Моссвет»

Н.А. Беляков

М.П.

Протокол № 1196

Измерения освещенности в установках наружного освещения.

Заявитель: Депутат совета депутатов МО Зюзино

Наименование освещаемого пространства: пешеходный переход (зебра)

Адрес исследуемого объекта: г.Москва, Одесская ул. (пересечение с Малой Юшуньской ул.)

Категория улицы: В1

Дата проведения измерений: 12 июля 2018

Название и номер прибора для измерения: Люксметр LMT-3534

Номер и дата свидетельства о проверке: RU03№24/18 22.01.2018г.

Напряжение сети: до начала замера $U_1=223В$, после начала замера $U_2=224В$

Наименование действующего нормативного документа: СП 52.13330.2016


Состояние осветительной установки: хорошее

Номера контрольных точек	Освещенность, лк												
	измеренная										средняя	фактическая	нормируемая
	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	E_8	E_9	E_{10}			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-10	7,65	3,18	2,3	3,44	4,18	11,65	7,45	8,33	1,56	4,82	5,456		15

Заключение по обследованию осветительной установки: наружная осветительная установка не соответствует светотехническим требованиям СП 52.13330.2016


Заместитель начальника отдела временной эксплуатации

Старший инженер отдела временной эксплуатации

 Шурша С.М.

 Половинкин О.О.



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела
ОЭОСиТН ГУП «Моссвет»

Н.А. Беляков
М.П.

Протокол № 1195

Измерения освещенности в установках наружного освещения.

Заявитель: Депутат совета депутатов МО Зюзино

Наименование освещаемого пространства: пешеходный переход (зебра)

Адрес исследуемого объекта: г.Москва, Малая Юшуньская ул. (пересечение с Одесской ул.)

Категория улицы: В1

Дата проведения измерений: 12 июля 2018

Название и номер прибора для измерения: Люксметр LMT-3534

Номер и дата свидетельства о проверке: RU03№24/18 22.01.2018г.

Напряжение сети: до начала замера $U_1=223В$, после начала замера $U_2=224В$

Наименование действующего нормативного документа: СП 52.13330.2016


Состояние осветительной установки: хорошее

Номера контрольных точек	Освещенность, лк												
	измеренная										средняя	фактическая	нормируемая
	E ₁	E ₂	E ₃	E ₄	E ₅	E ₆	E ₇	E ₈	E ₉	E ₁₀			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-10	25,67	22,18	13,85	7,51	3,33	4,18	2,11	6,85	7,63	9,83	10,314		15

Заключение по обследованию осветительной установки: наружная осветительная установка не соответствует светотехническим требованиям СП 52.13330.2016

Заместитель начальника отдела временной эксплуатации

Старший инженер отдела временной эксплуатации


Шурша С.М.


Половинкин О.О.