

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(443117, г.Самара, ул.Балаковская, д.45 А; тел. 8(846)261-65-27)

Предписание № 640/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Сельковой Ларисе Анатольевне – заведующему МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) от 27.08.2018 года № 640 заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Рассадина А.А., Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 02 октября 2018 года проведена плановая проверка

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области Телятовой Анной Константиновной

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

юридического лица – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3» городского округа Самара

совместно с Сельковой Ларисой Анатольевной – заведующей МБДОУ «Детский сад № 3» г.о.
Самара

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допущено размещение мебели и других предметов у дверей эвакуационных выходов.	п. 23 (ж) Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ)	10.07.2019	
2.	Помещение музыкального зала размещено на 2 этаже, имеет одним	п. 25 ППР в РФ	10.07.2019	

	эвакуационным выход.			
3.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 ППР в РФ	10.07.2019	
4.	Допущено расположение выключателя в помещении склада.	п. 349 ППР в РФ	10.07.2019	
5.	Не разработаны и не согласованы специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников учреждения.	пп. 51, 53, 54, 55 Приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	10.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области
заместитель главного государственного инспектора городского округа Самара
Самарской области по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Телятова Анна Константиновна



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
заведующий

(Handwritten signature)
(должность, фамилия, инициалы)

« 02 » 10 2018 г.