

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории: № RA RU.27ЛФ14 от 18.01.2016г.

## Справка

по результатам испытаний электрических сетей и электрооборудования лифта идентификационный № 160458  
установленной по адресу: г. Москва, ул. Ул. Вернадского дом 92, корп. 1, под. \_\_\_\_\_

Дата испытаний: «30» июля 2019 г.

№ п/п	Наименование испытаний	Заключение
1	2	3
1	Визуальный осмотр	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010
2	Сопротивление изоляции электрооборудования и электросетей	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010
3	Наличие цепи между заземлённой (занулённой) электроустановкой и элементами заземлённой (занулённой) установки	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010, <u>примечание 55.5.7 ГОСТ Р 53780</u>
4	Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010

Справку составил: специалист **ООО «ИЦ Н ЭКС»**

**СПЕЦИАЛИСТ**  
**Дорошенко Д.А.**