

г. Москва

«30» июля 2019г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Дорошенковым Д.А. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, гл. инженера ООО «ЭМИКАТЕХ» Володина А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСЖ «Корона-Эйр» Цеханского В.Ю.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 160464
Адрес установки: г. Москва, Вернадского проспект, д.92, к.1

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройство безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом и испытании тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результаты испытания герметичности гидронипиндра и трубопровода на лифте-редавлическом-приводе-нонежелезный(отрицательный)-
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| № п/п | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж | Обозначение нормативного документа |
|-------|---|------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий | |
| | (дата проверки) | (подпись, штамп) |
| | | (ФИО) |

Таблица 2

| № п/п | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| | Замечания устранены в ходе проведения технического освидетельствования | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Рекомендации

000 «ИЦ Н ЭКС»

СПЕЦИАЛИСТ


Дорошенко Д.А. (подпись)

Дорошенко Д.А.

Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной организации, предъявившей лифт



Володин А.В.

Ф.И.О.

Представитель владельца лифта



Цеханский В.Ю.

Ф.И.О.