

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории: № RA RU.27ЛФ14 от 18.01.2016г.

Справка

по результатам испытаний электрических сетей и электрооборудования лифта идентификационный № 16046-1
установленной по адресу: г. Москва, ул. Пр. Г. Вернадского дом 92, корп. 1, под. _____

Дата испытаний: «30» июня 2019 г.

№ п/п	Наименование испытаний	Заключение
1	2	3
1	Визуальный осмотр	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010
2	Сопротивление изоляции электрооборудования и электросетей	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010
3	Наличие цепи между заземлённой (занулённой) электроустановкой и элементами заземлённой (занулённой) установки	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010 <i>примечание: 3.5.5.7. ГОСТ Р 53780</i>
4	Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010

Справку составил: специалист Дорошенко Д.А.
ООО «ИЦ Н ЭКС»
СПЕЦИАЛИСТ
Дорошенко Д.А.