

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории: № RA RU.27ЛФ14 от 18.01.2016г.

Справка

по результатам испытаний электрических сетей и электрооборудования лифта идентификационный № 160459
установленной по адресу: г. Москва, ул. Пр-т Верисаренов дом 92, корп. 1, под. _____

Дата испытаний: «30» июля 2019 г.

№ п/п	Наименование испытаний	Заключение
1	2	3
1	Визуальный осмотр	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010
2	Сопrotивление изоляции электрооборудования и электросетей	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010
3	Наличие цепи между заземлённой (занулённой) электроустановкой и элементами заземлённой (занулённой) установки	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010. <i>красн. н. 5.5.5 + ГОСТ Р 53780</i>
4	Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010

Справку составил: специалист

ООО «ИЦ НЭКС»

СПЕЦИАЛИСТ

Дорожечков Д.А.