

г. Москва

«30» июля 2019г.

## АКТ

**периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Дорошенковым Д.А. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, гл. инженера ООО «ЭМИКАТЕХ» Володина А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСЖ «Корона-Эйр» Цеханского В.Ю.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 160462  
Адрес установки: г. Москва, Вернадского проспект, д.92, к.1

**Результат периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасности эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдены.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройство безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. ~~Результат испытания герметичности гидродинамиче- и трубопровода на лифте-гидравлическим приводом незначительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)	

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Износ ручья О.С. близок к предельному	Руководство по эксплуатации; ТР ТС 011/2011 ст.4, п.3.1	Усилить контроль, при достижении нормы браковки владельцу лифта заменить О.С.

## Рекомендации

ООО «ИЦ НЭС»

СПЕЦИАЛИСТ

подпись

Дорошенко Д.А.

Дорошенко Д.А.

Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной организации, предьявившей лифт

подпись

Володин А.В.

Ф.И.О.

Представитель владельца лифта

подпись

Цеханский В.Ю.

Ф.И.О.