

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARATION OF CONFORMITY



La empresa: REVALCO ELECTRIC SPAIN, S.L.
C/Plomo, 10 Nave C
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Declara que los productos: VOLTIMETROS EN CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA MULTIFUNCION. TRMS
VOLTIMETROS EN CORRIENTE CONTINUA MULTIFUNCION. 800V DC. TRMS
AMPETIMETROS EN CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA MULTIFUNCION. TRMS
FRECUENCIMETROS MULTIFUNCION. TRMS
VOLTIMETRO + AMPERIMETRO EN CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA
MULTIFUNCION. TRMS
VOLTIMETRO + AMPERIMETRO + FRECUENCIMETRO TRIFASICO. TRMS

Declares that the product/s: Voltmeters In Alternate Current And Continuous Multifunction. TRMS
Voltmeters In Multifunction Continuous Current. 800V DC. TRMS
Ampetimeters In Alternate Current And Continuous Multifunction. TRMS
Multifunction Frequency Meter. TRMS
Voltmeter + Amperimeter In Alternate Current And Continuous Multifunction. TRMS
Voltmeter + Amperimeter + Three-Phase Frequency Meter. TRMS

Referencias: 2RID36..., 2RID48..., 2RID72..., 2RID96..., 2ERID36..., 2ERID72..., 2ERID96...,
Reference: 2RCD36..., 2RCD48..., 2RCD72..., 2RCD96..., 2ERCD36..., 2ERCD72..., 2ERCD96...,
2RD36..., 2RD48..., 2RD72..., 2RD96...

Tensión de empleo: 230/400Vca
Rated voltage: 230/400Vca

Instalados de acuerdo con las normas de instalación, instrucciones profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto

Installed in accordance to the installation standards, manufacturer's instruction and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended

Cumple con los requisitos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo:

Complies with the Directive requirements
Of the European Parliament and of the Council:

E.M.C.2004/108EC
L.V.2006/95/EG

Prueba realizada:
Test carried out:

-Errores de control
- Control errors
-Ensayos dieléctrico a frecuencia industrial
- Dielectric tests at industrial frequency
-Prueba de tensión aplicada
De conformidad con IEC 60044-1
- Applied voltage test.
In conformity with IEC 60044-1

Mediante la conformidad con las siguientes Normas:

By conformity with the following standards:

EN 61010-1	Ed.:2	2001
EN 60688	Ed.:1	1997
EN 60688/A1		2007
EN 60529	Ed.:2	1997
EN 60529/A1		2000

E.M.C.

EN 61000-6-2	Ed.: 3	2006
EN 61000-4-2	Ed.: 1	1996
EN 61000-4-3	Ed.: 3	2007
EN 61000-4-4	Ed.: 2	2006
EN 61000-4-5	Ed.: 2	2007
EN 61000-4-6	Ed.: 1	1997
EN 61000-4-6/A1		2001
EN 61000-4-6/ISI		2005
EN 61000-4-8	Ed.: 1	1997
EN 61000-4-8/A1		2001
EN 61000-6-4	Ed.: 2	2007
EN 55011	Ed.: 2	1999
EN 55011/A1		2000
EN 55011/A2		2003

Información Adicional:

Additional information:

Marcado CE:

CE marking:

Fecha de Expedición:

Date of issue:

Estos productos están previstos para ser instalados y mantenidos por un profesional

This product is intended to be installed and maintained by skilled person

2015

07 de enero del 2015

Firmado por:

Signed for:

Ángel Pulido Ariño (Presidente)

President

 **Revalco**
ELECTRIC SPAIN, S.L.
B-84856137
C/. PLOMO Nº 10 C, POL. IND. SUR
28770 COLMENAR VIEJO - MADRID

2RIDDCCENE072015