

Brandschutz an Festanlässen und Märkten Checkliste für Betreiber von Marktständen

Standbetreiber, Standnummer: _____

Vorgabe
erfüllt

Allgemein

- **Verantwortliche führen vor Inbetriebnahme ihres Standes selber eine Sicherheitskontrolle durch**
- Mitarbeiter sind über Verhalten im Brandfall und Alarmierung der Einsatzkräfte instruiert
- Alarmierungsplan mit Notrufnummern ist gut sichtbar
- Entleerung von Aschenbecher / Holzgrill in nichtbrennbare Behälter mit Deckel ist gewährleistet

Zugänge

- Fluchtwege und Notausgänge aus Gebäuden und Festwirtschaften sind immer freizuhalten
- Zugänge für Notfalldienste (Feuerwehr, Sanität, Polizei) sind immer freizuhalten
- Einsätze öffentlicher Notfalldienste müssen jederzeit gewährleistet sein

Grill- und Kocheinrichtungen

- Grill- und Kocheinrichtungen sind so platziert, dass Fluchtwege und Verkehrswege nicht beeinträchtigt sind
- Rechauds, Kocher stehen auf nichtbrennbaren Unterlagen (keine Holztische, keine Alu-Folie Abdeckungen)
- Genügender allseitiger Abstand zu brennbarem Material ist eingehalten
- Berührungsschutz (insb. für Kinder) bei offen aufgestellten Kocheinrichtungen ist gewährleistet

Flüssiggasinstallationen

- Betreiber sind über die Gefahren von Flüssiggas orientiert
- Nur gut instruierte Personen nehmen Flaschenwechsel vor
- Während der Öffnungszeiten der Veranstaltung werden keine Flaschenwechsel vorgenommen
- Mängel werden unverzüglich behoben oder die Einrichtung wird ausser Betrieb genommen
- Flüssiggasbetriebe mobile Einrichtungen (Grill, Heizung etc.) sind fachgerecht installiert
- Geräte, Anschlüsse, Schläuche, Züandsicherungen und Druckregler sind in einwandfreiem Zustand
- Schläuche sind nicht spröde und nicht älter als 5 Jahre
- Flüssiggasflaschen stehen nicht in unmittelbarer Nähe von Schächten, Ablaufrinnen oder Vertiefungen
- Flüssiggasflaschen (inklusive Reserve) sind nicht in Untergeschossen aufgestellt oder gelagert
- Im Bereich von Flüssiggasinstallationen wird das Rauchverbot eingehalten

Löscheinrichtungen

- Löscheinrichtungen sind gut sichtbar und jederzeit gut zugänglich
- Löschdecke (Mindestgrösse 120 x 180 cm) ist vorhanden
- Handfeuerlöscher (Inhalt min. 6 Liter Schaum-/Lightwater resp. 3kg CO₂) ist vorhanden
- Handfeuerlöscher ist gewartet (Wartung mind. alle 3 Jahre)
- Alternative zu Handfeuerlöscher: Funktionstüchtige Eimerspritze ist vorhanden
- Handhabung der vorhandenen Löscheinrichtungen ist bekannt

Zeltbauten

- Marquee holding over 100 people has been approved by the fire prevention authorities
 - Zeltbaute ist gemäss den Bestimmungen des Merkblattes „Zeltbauten“ der Kantonalen Feuerpolizei erstellt
- Dies betrifft insbesondere: Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung, Notausgänge, Löscheinrichtungen

Dekorationen

- Dekorationen sind aus mind. schwerbrennbarem Material (Brandkennziffer 5.2)
- Dekorationen brennen im Brandfall nicht tropfend ab, entwickeln keine giftigen Gase
- Dekorationen verdecken weder Ausgänge noch Rettungszeichen

Verantwortliche Sicherheit

Name (deutlich schreiben) Datum, Unterschrift: _____

Ausgefüllte und unterschriebene Checkliste für Kontrollen von Behörden und Veranstalter bereithalten.

Wichtige Telefonnummern: Feuerwehr 118 Polizei 117 Sanität 144 Rega 1414