



ОАО «ГАЗПРОМ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»**

(ООО «Газпром добыча Астрахань»)

Директору ООО «НБК-Гарант»

М.В. Гребневу

Ленина ул., д. 30.
г. Астрахань, Россия, 414000
Тел.: (8512) 31-63-61, факс: (8512) 39-11-33
E-mail: adm@astrakhan.gazprom.ru, www.gazprom.ru
ОКФС 05780913, ОГРН 1028001538460.
ИНН/КПП 3006006420 / 99/250001

Факс: (+7 342 41)2 15 44

25.11.2013 № 01/0217-10669

на № _____ от _____

Уважаемый Максим Васильевич!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что стационарные газоанализаторы FGD10A из серии MOD7100 производства Modcon Systems эксплуатируются на предприятии «Газпром добыча Астрахань» с 2008 года. Установлены на мембранных газораспределительных блоках (МРБ) автономной системы обеспечения азотом на установках У-174/274, У-151/251. Осуществляют контроль содержания кислорода в трубопроводе с азотом.

FGD10A настроены на срабатывание сигнализации в случае превышения установленного уровня концентрации O_2 5% посредством замыкания 2 активных сухих контактов реле. Также, газоанализаторы передают сигнал о концентрации O_2 на верхний уровень АСУТП по аналоговому сигналу 4-20 мА.

За все время эксплуатации на объектах «Газпром Добыча Астрахань» данные газоанализаторы оставляют положительное впечатление о своей работе. Выдают точные показания о содержании O_2 в азоте. Считывание показаний по месту осуществляется со строенного в анализатор ЖК-дисплея.

Дополнительная подстройка в межповерочный период не требуется.

У анализаторов быстрый отклик на калибровочный газ.

Газоанализаторы FGD10A удобны в эксплуатации. Настройка и калибровка осуществляется магнитным ключом, одним прибористом без нарушения взрывозащиты.

Удобная замена электрохимической ячейки. Ячейка вставляется в держатель сенсора, после проведения калибровки прибор готов к работе.

Заявленные технические характеристики соответствуют фактическим.

Главный приборист

В.В. Кожакин

Исп. И.А. Афанасьев
Тел. (8512) 31-60-22

046887